

ISTITUTO COMPRENSIVO TE 1 "Zippilli – Noè Lucidi"		DI. CO. MAC.	Riapertura 2/2/17
DENOMINAZIONE	Data	esito	
Edificio "Mario Zippilli" - Blocco aule	24/01/2017		B SI
“ “ “ - Blocco palestra			grandi luci NO
Edificio "Noè Lucidi"	24/01/2017		B NO
“ “ “ - Blocco palestra			grandi luci NO
Edificio "via del Baluardo"	28/01/2017		B NO
Edificio "Piano Solare"	27/01/2017		B SI
Edificio "Michelessi"	25/01/2017		B SI
ISTITUTO COMPRENSIVO TE 2 "Savini – San Giuseppe – San Giorgio"			
Edificio "Molinari" - Blocco aule	23/01/2017		B SI
“ “ - Blocco palestra			grandi luci NO
Edificio "San Giorgio"	23/01/2017		A SI
Edificio "Piano della Lenta"	25/01/2017		B NO
Edificio "via Diaz"	27/01/2017		B NO
ISTITUTO COMPRENSIVO TE 3 "D'Alessandro - Risorgimento"			
Edificio "D'Alessandro"	23/01/2017		B SI (compreso media)
Edificio "Risorgimento"	23/01/2017		E NO
Edificio "San Berardo"	23/01/2017		B SI
Edificio "De Jacobis"	23/01/2017		C SI
Edificio "Gammarana"	27/01/2017		B NO
Edificio "Villa Mosca"	25/01/2017		A SI
ISTITUTO COMPRENSIVO TE 4/ "San Nicolò a Tordino"			
Edificio "Papa Giovanni XXIII" - Blocco aule	26/01/2017		A SI
Edificio "Papa Giovanni XXIII" - Blocco palestra	26/01/2017		D NO
Edificio "via Brigiotti – S. Nicolò"	26/01/2017		B SI
Edificio Materna "Zona PEEP"	24/01/2017		B SI
Edificio Primaria "Zona PEEP"4	24/01/2017		A SI
Edificio "Primaria Nepezzano"	25/01/2017		B SI
Edificio "Parrocchia Nepezzano" (in affitto)	25/01/2017		B SI
Edificio "Collatterrato Basso"	26/01/2017		B NO
Edificio "Piano D'Accio"	26/01/2017		B NO
Edificio "Sant'Atto"	27/01/2017		B SI
ISTITUTO COMPRENSIVO TE 5 "Falcone e Borsellino"			
Edificio "Media Capuani", Villa Vomano – Blocco aule	24/01/2017		A SI
“ “ “ “ “ - Blocco palestra			grandi luci NO
Edificio "Primaria De Nardis"– Villa Vomano	24/01/2017		A SI
Edificio "Frondarola"	28/01/2017		B SI
Edificio "Fornaci Cona"	25/01/2017		B SI
ISTITUTI COMUNALI			
Edificio "La Casetta sul Fiume" (Micronido 1 e Micronido 2)	27/01/2017		A SI

A = agibile

B = temporaneamente inagibile ma agibile con
provvedimenti di pronto intervento

C = parzialmente inagibile

E = INAGIBILE

D = da rivedere a cura di una squadra abilitata per gli edifici di grandi luci (>10 mt.)