

ISTITUTO COMPRENSIVO TE 1 "Zippilli – Noè Lucidi"			DI. CO. MAC.
DENOMINAZIONE	Tecnico / data	esito	
Edificio "Mario Zippilli"	D'Antonio 31.10.2016		A
Edificio "Noè Lucidi"	D'Antonio 31.10.2016	Spicconare intonaci esterni, tegole cornicione, verifica lesioni ala est	B
Edificio "via del Baluardo"	D'Antonio 31.10.2016		A
Edificio "Piano Solare"	Ioannoni 31.10.2016	Pensilina esame lesioni cartongesso (WC bimbi)	B
Edificio "Michelessi"	D'Antonio 31.10.2016	Riparazione lesioni e rimozione intonaco corridoio	B
ISTITUTO COMPRENSIVO TE 2 "Savini – San Giuseppe – San Giorgio"			
Edificio "F. Savini"	Manetta 01.11.2016	PARZIALMENTE INAGIBILE Rimozione intonaci solai piano 2^	C
Edificio "San Giuseppe"	Manetta 01.11.2016	PARZIALMENTE INAGIBILE Rimozione intonaci solai piano 2^	C
Edificio "San Giorgio"	Manetta 01.11.2016	Bonifica cls. veletta lato Genio Civile	B
Edificio "Piano della Lenta"	Manetta 01.11.2016	riparazione tamponature e tramezzi, rimozione intonaci pericolanti, ripristino copri ferro pilastro	B
Edificio "via Diaz"	Manetta 01.11.2016	riparazione tamponature e tramezzi, rimozione intonaci pericolanti, verifica rete gas in cucina, transennare muro di cinta sottoscarpa confine Ginaldi.	B
ISTITUTO COMPRENSIVO TE 3 "D'Alessandro - Risorgimento"			
Edificio "D'Alessandro"	Cimini 31.10.2016		A
Edificio "Risorgimento"	Manetta 01.11.2016	Messa in sicurezza atrio, lato Ovest, Rinforzo muratura tra Segreteria e Atrio Riparazione lesioni tramezzi e tamponature	B
Edificio "San Berardo"	Cimini 31.10.2016		A
Edificio "De Jacobis"	Manetta 01.11.2016	riparazione tamponature e tramezzi, rimozione intonaci pericolanti, controllo ammorsamento alla muratura degli infissi esterni	B
Edificio "Gammarana"	Ioannoni 31.10.2016		A
Edificio "via Tevere"	Cimini 31.10.2016	INAGIBILE	E
Edificio "Villa Mosca"	Cimini 31.10.2016		A
ISTITUTO COMPRENSIVO TE 4 "San Nicolò a Tordino"			
Edificio "Papa Giovanni XXIII"	D'Antonio 31.10.2016	Blocco 1 - Scuola inagibilità parziale temporanea (rip.ne tramezzi – rimozione intonaci) Blocco 2 - Palestra inagibile temporaneamente (rip.ne tramezzi - rimozione intonaci)	B
Edificio "via Brigiotti – S. Nicolò"	D'Antonio 31.10.2016		A

Edificio Materna “Zona PEEP”	Ioannoni 31.10.2016		A
Edificio Primaria “Zona PEEP”	Ioannoni 31.10.2016	Inagibilità temporanea e parziale limitata all’aula laboratorio del piano terra e relativo spazio esterno	B
Edificio “Primaria Nepezzano”	Ioannoni 31.10.2016	Inagibilità temporanea totale (Bonifica cls velette esterne, taglio pensilina, risarcitura lesione esterna sotto pensilina)	B
Edificio “Parrocchia Nepezzano” (in affitto)	Ioannoni 31.10.2016		A
Edificio “Collatterrato Basso”	Ioannoni 31.10.2016	Tramezzi cucina + puntellamento sbalzo	B
Edificio “Piano D’Accio”	Ioannoni 31.10.2016		A
Edificio “Sant’Atto”	Ioannoni 31.10.2016	Rip.ne lesioni vano scala - rim.ne intonaci pericolanti	B
<b>ISTITUTO COMPRENSIVO TE 5 “Falcone e Borsellino”</b>			
Edificio “Media Capuani”– Villa Vomano	Ioannoni 31.10.2016	Sistemare controsoffitto aula professori; riparazione tramezzi bagni e spogliatoi	B
Edificio “Primaria De Nardis”– Villa Vomano	Ioannoni 31.10.2016		A
Edificio “Frondarola”	D’Antonio 31.10.2016	Messa in sicurezza solaio sfondellato nel livello superiore da interdire completamente Riparazione delle lesioni e dei rivestimenti delle scale di accesso (fronte e retro)	B
Edificio “Villa Ripa”	D’Antonio 31.10.2016	<b>INAGIBILE</b>	E
Edificio “Fornaci Cona”	D’Antonio 31.10.2016 Cimini 09/11	riparazione tamponature, tramezzi e cavedi, riparazione aggetti di copertura, transennare il passaggio.	B
<b>ISTITUTI COMUNALI</b>			
Edificio “La Casetta sul Fiume” (Micronido 1 e Micronido 2)	D’Antonio 31.10.2016		A

A = agibile

B = temporaneamente inagibile ma agibile con provvedimenti di pronto intervento

C = parzialmente inagibile

E = INAGIBILE